

101 學年度第一學期各科實習（驗）場所自行檢查紀錄彙整表

科別	月份	項目	消防安全	火氣設備	防火避難設施	電器設施
園藝科	8	不合格註 1	合格	合格	合格	合格
	9	合格	合格	合格	合格	合格
	10	合格	合格	合格	合格	合格
	11	不合格註 3	合格	合格	合格	合格
	12	合格	合格	合格	合格	合格
	102/1	不合格	合格	合格	合格	合格
畜保科	8	不合格註 2	合格	合格	合格	合格
	9	合格	合格	合格	合格	合格
	10	合格	合格	合格	合格	合格
	11	不合格註 4	合格	合格	合格	合格
	12	不合格註 5	合格	合格	合格	合格
	102/1	合格	合格	合格	合格	合格
加工科	8	合格	合格	合格	合格	合格
	9	合格	合格	合格	合格	合格
	10	合格	合格	合格	合格	合格
	11	合格	合格	合格	合格	合格
	12	合格	合格	合格	合格	合格
	102/1	合格	合格	合格	合格	合格
家政科	8	合格	合格	合格	合格	合格
	9	合格	合格	合格	合格	合格
	10	合格	合格	合格	合格	合格
	11	合格	合格	合格	合格	合格
	12	合格	合格	合格	合格	合格
	102/1	合格	合格	合格	合格	合格

101 學年度第一學期各科實習（驗）場所自行檢查處理狀況表

科別	月份	不合格狀況	處理程序	備註
園藝科	8	園藝科緊急廣播設備故障	請各科提出修繕申請	註 1
畜保科	8	畜保科室內消防栓輸水帶破損	請各科提出修繕申請	註 2
園藝科	11	火災受信總機異常	總務單位 11/30 辦理檢查修繕完成	註 3
畜保科	11	逃難緩降設施繩索老舊	請畜保科提出修繕請示	註 4
畜保科	12	逃難緩降設施繩索老舊	畜牧大樓 2、3 左側緩降梯老舊，請總務單位協助請專人勘察評估，是否有汰舊之需。	註 5